

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM LUMAL




HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số:01/LM-2023

NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH - HỢP KIM NHÔM

Năm 2023





CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TOÀN CẦU
GLOBAL CONSTRUCTION QUALITY INSPECTION JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở: Số 9 LK 18 KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VLXD LAS - XD508
Địa chỉ: Số 24 Liền kề 4 KĐT Đại Thanh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Tel: 0988 995 332 - Email: thinghiemvlsx@gmail.com - Website: thinghiemvlsx.vn



HĐKT Số: 01/2022/HĐTN/ISC-GLB

Số TN: 0179/2023/NĐH/ISC/LAS508

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. Thông tin do khách hàng cung cấp:

Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT
Địa chỉ: SỐ 40 DÂY A LÔ 12, KĐT MỚI ĐỊNH CÔNG, P. ĐỊNH CÔNG, Q. HOÀNG MAI, TP. HÀ NỘI
Tên mẫu thử: THANH ĐỊNH HÌNH (PROFILE) NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM, LOẠI 6063 T5
Số tem niêm phong: 19.01724
Đơn vị gửi mẫu: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM LUMAL
Trụ sở: SỐ 46, ĐƯỜNG TRẦN ĐĂNG NINH, TÔ 3, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Địa chỉ lấy mẫu: LÔ A, KHU CÔNG NGHIỆP TRUNG HÀ, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ

2. Thông tin phòng thí nghiệm cung cấp:

Thiết bị: MÁY GIA CÔNG, MÁY KÉO, MÁY QUANG PHÓ, THUỐC KẸP, THUỐC THÉP...
Ngày gửi mẫu: 16/06/2023
Ngày thí nghiệm: 16/06/2023 -:- 19/06/2023

3. Kết quả thử nghiệm, nhận xét:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm				Mức yêu cầu		Phương pháp thử
			M1	M2	M3	Trung bình	Yêu cầu	Tiêu chuẩn	
1	Độ bền kéo Rm	MPa	191.99	189.44	188.62	190.02	≥ 150	Bảng 3 TCVN12513-2:2018, bảng 1- TCVN12513-7:2018	TCVN197-1:2014, TCVN 12513-7: 2018
2	Độ giãn dài nhỏ nhất	%	10.80	9.23	11.17	10.40	≥ 7		
3	Thành phần hóa học								
	Si	%	0.335	0.265	0.366	0.322	0.2 -:- 0.6		
	Mg	%	0.599	0.536	0.571	0.569	0.45 -:- 0.9		
	Mn	%	0.088	0.074	0.080	0.080	≤ 0.1		
	Cu	%	0.079	0.083	0.089	0.084	≤ 0.1		
	Fe	%	0.313	0.301	0.333	0.316	≤ 0.35		
	Cr	%	0.075	0.076	0.071	0.074	≤ 0.1		
	Zn	%	0.081	0.085	0.074	0.080	≤ 0.1		
	Ti	%	0.088	0.080	0.071	0.080	≤ 0.1		

* Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 16: 2019/BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

4. Những người thực hiện, chứng kiến:

ĐD. NHÓM THÍ NGHIỆM

TT THÍ NGHIỆM VLXD

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG XD TOÀN CẦU

NGUYỄN VĂN CHIẾN

TP. LINH VĂN THỰC

PGĐ/LÊ VĂN HOÀ

- Kết quả chỉ có giá trị với mẫu do khách hàng mang đến, mẫu thử được bên lấy mẫu niêm phong có đầy đủ chữ ký nhân mác..., không có mẫu lưu tại PTN
- Quá trình TN có các bên cùng nhau chứng kiến, Thông tin do khách hàng cung cấp, không được phép sao lưu KQ nếu không được sự đồng ý của PTN

Số: 03072307/QĐ-ISOCERT

V/v cấp giấy chứng nhận phù hợp quy
chuẩn kỹ thuật Quốc gia

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy chứng nhận Hợp quy

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT

Căn cứ giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động số 1708/TĐC- HCHQ ngày 08/06/2019 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ quyết định 962/QĐ-BXD ngày 24 tháng 07 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ vào báo cáo kết quả của Đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD cho các sản phẩm: **Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm, loại 6063-T5** cho Công ty Cổ phần Nhôm Lumal có địa chỉ Trụ sở chính tại: Số 46, Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 3, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam và Nhà máy gia công tại: Lô A, Khu Công nghiệp Trung Hà, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Điều 2. Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong thời gian 03 năm kể từ ngày 03 tháng 07 năm 2023 đến ngày 02 tháng 07 năm 2026.

Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Công ty Cổ phần Nhôm Lumal được phép sử dụng Giấy chứng nhận số **9199293415862-PRO** và được sử dụng dấu hợp quy số **9199293415862** của ISOCERT cho lĩnh vực hoạt động nêu trên.

Điều 3. Công ty Cổ phần Nhôm Lumal có trách nhiệm thực hiện và duy trì chứng nhận theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2019/BXD và được ISOCERT đánh giá giám sát định kỳ 1 năm/1 lần, tổng cộng 02 lần trong 03 năm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Lưu hồ sơ chứng nhận.
- Fax: EMS: Mail:



Vũ Hoàng Tuấn

*Lưu ý: Quyết định này có giá trị 01 (một) năm kể từ ngày ký.



ISOCERT - HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG

Trụ sở chính: Số 40 dãy A lô 12, KĐT mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Website: <https://isocert.org.vn>
Email: contacts@isocert.org.vn

Hotline: 1900.636.538



QF-08-14

Rev.: 25/01/2021

Trang: 1/1

Số: 03072306/QĐ-ISOCERT
V/v cấp giấy chứng nhận phù hợp
tiêu chuẩn

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT

Căn cứ giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động số 329/ TĐC- HCHQ ngày 31/01/2019 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ vào quy định về đánh giá HTQL của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT;

Căn cứ vào báo cáo kết quả của Đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho **Công ty Cổ phần Nhôm Lumal** có địa chỉ Trụ sở chính tại: Số 46, Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 3, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam và Nhà máy gia công tại: Lô A, Khu Công nghiệp Trung Hà, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh thanh nhôm định hình.


Điều 2. Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong thời gian 03 năm kể từ ngày 03 tháng 07 năm 2023 đến ngày 02 tháng 07 năm 2026.

Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, **Công ty Cổ phần Nhôm Lumal** được phép sử dụng Giấy chứng nhận số **9199293415862-QMS** và được sử dụng dấu chứng nhận của ISOCERT cho lĩnh vực hoạt động nêu trên.

Điều 3. Công ty Cổ phần Nhôm Lumal có trách nhiệm duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được ISOCERT đánh giá giám sát định kỳ 1 năm/1 lần, tổng cộng 02 lần trong 03 năm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ chứng nhận.
Fax: EMS: Mail:



Vũ Hoàng Tuấn

**Lưu ý: Quyết định này có giá trị 01 (một) năm kể từ ngày ký.*



ISOCERT - HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG

Trụ sở chính: Số 40 dãy A lô 12, KĐT mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội
<https://isocert.org.vn>
Email: contacts@isocert.org.vn
Hotline: 1900.636.538

QF-08-14

Rev.: 25/01/2021

Trang: 1/1



ISOCERT

Hài Hòa Cùng Thịnh Vượng

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số 9199293415862-PRO

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM:

THANH ĐỊNH HÌNH (PROFILE) NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM, LOẠI 6063-T5.

NHÂN HIỆU:



ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM LUMAL

Trụ sở chính: Số 46, Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 3, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nhà máy gia công: Lô A, Khu Công nghiệp Trung Hà, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia:

QCVN 16:2019/BXD

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 - Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017.

Ngày chứng nhận	: 03.07.2023
Ngày phát hành	: 03.07.2023
Ngày hết hạn	: 02.07.2026
Chi tiết tại quyết định số	: 03072307/QĐ-ISOCERT



Mã Truy Xuất Chứng Chỉ:
9199293415862



ThS. Vũ Hoàng Tuấn

Tra cứu hiệu lực chứng chỉ tại: <http://isocert.org.vn/tra-cuu-chung-chi-iso>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT

Số 40 dãy A, Lô 12 KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Hotline: 1900.636.538, VPHN: 02473.036.538, VPHCM: 02873.056.538, Email: contacts@isocert.org.vn, Website: <http://isocert.org.vn>



ISOCERT
Hải Hòa Cùng Thịnh Vượng

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số 9199293415862-QMS

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM LUMAL

Trụ sở chính: Số 46, Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 3, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nhà máy gia công: Lô A, Khu Công nghiệp Trung Hà, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

PHẠM VI CHỨNG NHẬN:

SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THANH NHÔM ĐỊNH HÌNH.

Ngày chứng nhận	: 03.07.2023
Ngày phát hành	: 03.07.2023
Ngày hết hạn	: 02.07.2026
Chi tiết tại quyết định số	: 03072306/QĐ-ISOCERT



Mã Truy Xuất Chứng Chỉ:
9199293415862



VICAS 067-QMS



ISO 9001:2015



ThS. Vũ Hoàng Tuấn

Tra cứu hiệu lực chứng chỉ tại: <https://isocert.org.vn/tra-cuu-chung-chi-iso>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT

Số 40 dãy A, Lô 12 KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Hotline: 1900.636.538, VPHN: 02473.036.538, VPHCM: 02873.056.538, Email: contacts@isocert.org.vn, Website: <http://isocert.org.vn>

Số/No: 23 / TN1 / 1194 - 1

Trang/Page:.....1/1....

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Tên mẫu /Sample: | MẪU NHÔM THANH LUMAL |
| 2. Khách hàng /Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM LUMAL |
| 3. Số lượng mẫu /Quantity: | 01 |
| 4. Tình trạng mẫu / Sample status: | <i>Xem ảnh đính kèm</i> |
| 5. Ngày nhận mẫu /Reception date: | 07 / 06 / 2023 |
| 6. Thời gian thử nghiệm /Time of testing: | 07 / 06 / 2023 |
| 7. Ngày hoàn thành /Completion date: | 08 / 06 / 2023 |

TT Items	TÊN CHỈ TIÊU Specifications	PHƯƠNG PHÁP THỬ Test method	KẾT QUẢ Results
1	Thành phần hóa học: Chemical compositions	ASTM E 1251 – 17a	
	• Silicon	Si	0,4345
	• Iron	Fe	0,1294
	• Copper	Cu	0,0003
	• Manganese	Mn	0,0017
	• Magnesium	Mg	0,4638
	• Zinc	Zn	0,0219
	• Titanium	Ti	0,0136
	• Chromium	Cr	0,0021
	• Nickel	Ni	0,0033
	• Lead	Pb	0,0014
	• Tin	Sn	0,0005
	• Zirconium	Zr	0,0004
	• Vanadium	V	0,0122
	• Cobalt	Co	0,0001
	• Aluminum	Al	98,9149



P. TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ - VLXD
 Head of Mechanical and Construction Material Testing Lab.


Nguyễn Văn Minh

Hà Nội, ngày 08 / 06 / 2023

GIÁM ĐỐC / DIRECTOR



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.

Số/No: 23 / TN1 / 1194 - 2


Trang/Page: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Tên mẫu /Sample: | MẪU BILLET NHÔM |
| 2. Khách hàng /Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM LUMAL |
| 3. Số lượng mẫu /Quantity: | 01 |
| 4. Tình trạng mẫu / Sample status: | <i>Xem ảnh đính kèm</i> |
| 5. Ngày nhận mẫu /Reception date: | 07 / 06 / 2023 |
| 6. Thời gian thử nghiệm /Time of testing: | 07 / 06 / 2023 |
| 7. Ngày hoàn thành /Completion date: | 08 / 06 / 2023 |

TT Items	TÊN CHỈ TIÊU Specifications	PHƯƠNG PHÁP THỬ Test method	KẾT QUẢ Results
1	Thành phần hóa học: <i>Chemical compositions</i>	ASTM E 1251 – 17a	
	• Silicon	Si	0,4350
	• Iron	Fe	0,1330
	• Copper	Cu	0,0252
	• Manganese	Mn	0,0260
	• Magnesium	Mg	0,4579
	• Zinc	Zn	0,0218
	• Titanium	Ti	0,0169
	• Chromium	Cr	0,0129
	• Nickel	Ni	0,0053
	• Lead	Pb	0,0021
	• Tin	Sn	0,0017
	• Zirconium	Zr	0,0007
	• Vanadium	V	0,0118
	• Cobalt	Co	0,0005
	• Aluminum	Al	98,8475



P. TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ - VLXD
 Head of Mechanical and Construction Material Testing Lab.

Nguyễn Văn Minh



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.